



PEDRO GARCÍA LÓPEZ, JEFE DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ANTEQUERA "AGUAS DEL TORCAL", S.A.

INFORMA:

Que vista la solicitud presentada sobre vertido de aguas residuales a la EDAR de Antequera, para el desarrollo del Plan Parcial SURS-ICLA, situado entre la Autovía A-92, la Autovía Córdoba-Málaga A-45 y la MA-5408 en Antequera, la misma sería viable siendo el punto de conexión en la EDAR de Antequera.

La tubería de saneamiento a instalar desde el punto de conexión hasta el Centro Logístico, será de 400 mm. en fundición dúctil. Los gastos, tanto de instalación como las autorizaciones de paso correspondientes, serán por cuenta del promotor.

Le adjuntamos plano señalando el punto referenciado.

Antequera, 11 de junio de 2019.



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CA9A100W0Q007S5N8G5 en la web del Ayto. Antequera

| FIRMANTE - FECHA |
|--|
| JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 08:56:26 |
| APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021 |

DOCUMENTO: 20221878433
Fecha: 03/03/2022
Hora: 08:56





2ª Fase
Centro
Logístico
Antequera

Saneamiento

CSV: 07E6001CA9A100W0Q007S5N8G5



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E6001CA9A100W0Q007S5N8G5 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

JUAN MANUEL GUARDIA SOLIS-SECRETARIO - 03/03/2022
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 03/03/2022 08:56:26

APROBACIÓN DEFINITIVA POR ACUERDO DE PLENO EN SESION DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021

DOCUMENTO: 20221878433

Fecha: 03/03/2022

Hora: 08:56

