



ALUMBRADO
BAJO ACERADO



ARQUETA DE REGISTRO





LEYENDA:

CANALIZACION 1 TUBO PVC ø 110mm.
CON (4 x 6mm2 + 4 x 2.5mm2)

ARQUETA 50x50.

FAROLA TIPO ANTEQUERANO SOBRE FACHADA.

FAROLA DE BACULO

<div><div></div><div>Excmo. Ayuntamiento de Antequera</div></div>				<div>ÁREA DE URBANISMO Y OBRAS</div> <div>Sección Estudios y Proyectos</div>			
Título:		Plano:		Nº:			
ACONDICIONAMIENTO DE VIAL PUERTA DE GRANADA-PUENTE DE LOS REMEDIOS		ALUMBRADO PUBLICO		8			
Situación		Escala:		Dibujado:			
ANTEQUERA		1 / 1000		DELINEACION			
		Código:		Fondo Estatal			
		Municipal		08			
		El Técnico Municipal		Fecha:			
		Fdo: CARLOS GARCIA		ENE - 09			